

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/11/2019

Αριθμός Πρωτ.: 7044

ΠΡΟΣ: Δήμο Σουφλίου

ΚΟΙΝ: Τεχνική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: Ανάλυση νερού από Πλατεία Λυκόφους του Δ. Σουφλίου

1. Αποστολέας Δείγματος: **Μελένιος Παναγιώτης**
2. Αριθμός Εγγράφου Αποστολής: **0660-2019**
3. Ημερομηνία Παραλαβής Δείγματος: **04/11/2019**
4. Κωδικός Δείγματος: **3720**
5. Περιγραφή Δείγματος: **Πόσιμο νερό του δικτύου ύδρευσης του Δήμου**
6. Κατάσταση Δείγματος: **Κανονική**
7. Χρονικό Διάστημα Εξέτασης (από-έως): **05/11/2019 - 11/11/2019**

Τα δείγματα υποβλήθηκαν στις παρακάτω αναλύσεις και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

A/A	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΟΡΙΑ)	ΜΕΘΟΔΟΙ
1.	Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (37°C)	Cfu/100ml	4		ISO 6222
2.	Ολική μεσόφιλη χλωρίδα (22°C)	Cfu/100ml	7		ISO 6222
3.	Ολικά κολοβακτήρια	Cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1
4.	E. Coli	Cfu/100ml	0	0	ISO 9308-2
5.	Εντερόκοκκοι	Cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2

Σημείωση: Οι αναλύσεις με * διενεργήθηκαν σε συνεργαζόμενο εργαστήριο

^ Οι παραπάνω μέθοδοι αναλύσεων ανήκουν στο πεδίο διαπίστευσης ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005

Διεύθυνση εργαστηρίου: Γ. Νικολάου 30, Κομοτηνή 69132, τηλ&φας: 25310 34777, ηλ/κό ταχ/μείο: vioygeia@otenet.gr

Παρατηρήσεις / Συμπέρασμα : Πόσιμο νερό, κατάλληλο από χημικής άποψης σύμφωνα με το ΦΕΚ 3282/Β/19.09.2017.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ανάλυση νερού από Πλατεία Λυκόφους του Δ. Σουφλίου
Αριθμός Εγγράφου Αποστολής: 0660-2019
Κωδικός Δείγματος: 3720

Τα δείγματα υποβλήθηκαν στις παρακάτω αναλύσεις και προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

A/A	ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ		ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΟΡΙΑ)	ΜΕΘΟΔΟΙ
1.	^Ενεργός Οξύτητα	pH		7,7	(6,5-9,5)	ΑΡΗΑ 4500H ⁺
2.	^Αγωγιμότητα @ 20 °C		μ.S/cm	790	max 2500	ΑΡΗΑ 2510B
3.	Οσμή		-	ΑΟΣΜΟ	άοσμο	-
4.	Γεύση		-	ΚΑΝΟΝΙΚΗ	αποδεκτή	-
5.	Θολότητα		NTU/FNU	0,5	αποδεκτή	Προσδιορισμός φωτομετρικά
6.	Χρώμα		-	0	αποδεκτό	Προσδιορισμός φωτομετρικά
7.	Αμμωνία	NH ₄ ⁺	mg/l	0,09	max 0,5	Προσδιορισμός φωτομετρικά
8.	Υπολ/κό χλώριο		mg/l	0,12		-

Σημείωση: Οι αναλύσεις με * διενεργήθηκαν σε συνεργαζόμενο εργαστήριο

^ Οι παραπάνω μέθοδοι αναλύσεων ανήκουν στο πεδίο διαπίστευσης ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005

Διεύθυνση εργαστηρίου: Γ. Νικολάου 30, Κομοτηνή 69132, τηλ&φαξ: 25310 34777, ηλ/κό ταχ/μείο: viogygia@otenet.gr

Παρατηρήσεις / Συμπέρασμα : Πόσιμο νερό, κατάλληλο από χημικής άποψης σύμφωνα με το ΦΕΚ 3282/Β/19.09.2017.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος &
Διευθυντής Εργαστηρίου

Μελένιος Παναγιώτης
Διπλ. MSc Χημικός Μηχανικός