ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

"ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Θέμα Σχεδίου :

Γενική διάταξη έργων εξωτερικού υδραγωγείου σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87

Στάδιο Μελέτης:	**ΥΔΡ**
Αριθμός Σχεδίου:	**10**
Όνομα αρχείου:	
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 10.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: **ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1	Γεώργιος Δελλούδης - Πολιτικός Μηχανικός
2	Χριστόδουλος Λεοντάκης - Πολιτικός Μηχανικός
3	Γεώργιος Κηπουρός - Πολιτικός Μηχανικός
4	
5	
6	

ο Ανάδοχος

Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ/νση επικοινωνίας: Μακεδονίας 20 - Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο
τηλ. 25530-91119, eMail: synarmel@gmail.com

Για την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σουφλίου
Ο Επιβλέπων

ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Σουφλίου

Σουφλί στις /12/2012

Χρύσα Παπαϊωάννου
Χημικός Μηχανικός

Αθανάσιος Γουρίδης
Δρ. Πολ. Μηχανικός - Αρχαιολόγος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΕΓΣΑ 87

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ

Α/Α	X	Y	Z	Α/Α	X	Y	Z
1	679525,370	4567227,190	242,25	56	678675,476	4567701,593	327,39
2	679520,765	4567226,045	242,31	57	678646,474	4567714,434	327,79
3	679491,302	4567231,141	247,44	58	678642,051	4567726,694	328,48
4	679467,786	4567224,450	251,53	59	678628,407	4567774,437	330,24
5	679435,673	4567230,894	254,80	60	678622,241	4567796,157	332,08
6	679417,649	4567237,347	255,94	61	678611,884	4567804,496	333,61
7	679390,630	4567235,637	258,62	62	678600,688	4567813,902	335,39
8	679371,755	4567230,733	260,00	63	678592,418	4567817,970	336,49
9	679337,945	4567215,460	262,80	64	678580,458	4567820,639	337,54
10	679293,786	4567193,431	265,32	65	678566,590	4567819,749	338,61
11	679275,505	4567186,163	265,82	66	678552,977	4567818,478	339,25
12	679262,022	4567182,540	266,17	67	678535,547	4567820,639	340,82
13	679226,116	4567176,467	266,53	68	678524,732	4567826,359	341,21
14	679204,658	4567169,894	266,21	69	678488,232	4567837,302	344,17
15	679157,451	4567141,716	265,35	70	678427,451	4567856,866	343,69
16	679138,643	4567132,692	265,10	71	678403,941	4567862,033	344,48
17	679122,824	4567134,914	264,74	72	678392,658	4567862,835	344,87
18	679115,886	4567141,367	264,77	73	678383,202	4567862,835	345,05
19	679111,238	4567151,406	264,96	74	678374,051	4567858,949	345,25
20	679111,394	4567174,672	266,30	75	678357,796	4567845,798	345,78
21	679105,826	4567196,904	267,17	76	678336,217	4567828,041	345,80
22	679078,314	4567211,911	267,54	77	678285,090	4567792,177	345,80
23	679030,082	4567223,250	268,88	78	678245,227	4567792,301	350,91
24	678951,586	4567233,181	272,20	79	678191,100	4567811,611	356,04
25	678938,870	4567238,077	272,98	80	678160,921	4567815,497	359,46
26	678934,461	4567246,652	273,57	81	678139,756	4567834,894	363,77
27	678937,178	4567257,256	274,21	82	678126,903	4567861,379	366,40
28	678942,030	4567266,587	274,98	83	678116,125	4567903,196	363,39
29	678964,958	4567306,850	277,80	84	678054,752	4567898,626	368,26
30	678983,328	4567322,728	278,91	85	678036,891	4567923,306	369,33
31	679001,531	4567325,865	279,65	86	678024,355	4567955,397	370,23
32	679041,146	4567315,957	281,82	87	678012,664	4567967,481	369,25
33	679068,132	4567314,379	283,07	88	677983,602	4567975,880	369,42
34	679082,289	4567326,962	284,10	89	677972,415	4567990,047	369,82
35	679087,271	4567350,000	285,43	90	677973,700	4568002,406	370,27
36	679084,316	4567395,445	287,56	91	677971,322	4568021,865	371,78
37	679073,332	4567423,005	288,67	92	677937,253	4568049,219	372,17
38	679037,405	4567479,495	291,25	93	677902,942	4568065,826	372,78
39	679019,262	4567505,231	292,60	94	677882,901	4568065,808	372,43
40	678995,310	4567525,662	294,32	95	677866,141	4568072,393	372,20
41	678963,419	4567545,256	296,05	96	677853,762	4568096,711	371,87
42	678935,252	4567571,217	297,95	97	677832,893	4568110,503	371,42
43	678888,978	4567657,519	304,98	98	677801,869	4568131,533	371,46
44	678857,332	4567709,814	306,72	99	677774,933	4568200,430	372,04
45	678842,200	4567722,952	307,13	100	677774,563	4568230,434	372,49
46	678821,058	4567733,755	309,44	101	677748,945	4568290,384	377,03
47	678803,862	4567744,282	311,19	102	677728,925	4568371,715	378,60
48	678795,427	4567758,123	312,77	103	677743,086	4568428,317	381,72
49	678786,675	4567780,094	314,54	104	677738,002	4568467,515	383,43
50	678760,577	4567782,784	316,13	105	677719,568	4568499,986	385,65
51	678754,509	4567772,979	317,03	106	677696,776	4568528,525	387,24
52	678744,439	4567739,452	320,49	107	677677,649	4568593,228	394,73
53	678737,038	4567726,448	321,66	108	677663,580	4568640,658	399,92
54	678722,932	4567715,137	323,26	109	677657,815	4568643,550	401,56
55	678702,905	4567705,248	325,44				




Q = 30 m3/h : ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΩΝ = 43,3 m
Q = 25 m3/h : ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΡΙΒΩΝ = 35,1 m
ΓΡΑΜΜΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
+ 403,50 m
Η = 403,50 m
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ = 160 m
PN16 - DN125/11.4 mm
PN25 - DN140/19.2 mm
H=241.60 m

| | | |