ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1.1. ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 304
1.2. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
1.2. ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΟΣΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝ ΣΗΡΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FHE 32-16/22 LOWARA
1.3. ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΝ ΣΗΡΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ FHE 50-16/55 LOWARA
1.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΙΣΟΥΝΘΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CI/E/30/4/T COMPI
1.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ CL22/01, 4 KW
2.1. ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ
2.2. ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΘΕΤΟΥ ΑΜΜΟΦΙΛΑ
2.3. ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
3.1. ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HF MICROTOL
3.2. ΘΟΛΟΣΙΜΕΤΡΟ ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ HF MICROTOL
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΙΟ DIN150 PN25 ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΤΑ, RS262, RS485, ΑΠΟΣΤΟΛΗ GSM ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TEMA
5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Alti plus ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ STORCOR
6.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Φ125 με μανσ. ΕΡΦΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAX FRANK
6.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Φ150 με μανσ. ΕΡΦΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAX FRANK
6.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Φ200 με μανσ. ΕΡΦΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAX FRANK
6.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Φ200 με μανσ. ΕΡΦΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAX FRANK
6.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Φ200 με βιολ ΕΡΦΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAX FRANK
6.6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Φ250 με μανσ. ΕΡΦΜ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ MAX FRANK
7. ΦΥΡΟΜΕΤΡΑΜΑ DN 150, 1.0 BAR, INOX 1.4301 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΤ OS 8.6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VAG EROI

ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 1-1

ΚΛ. 1:50



ΤΟΜΗ 2 - 2

ΚΛ. 1:50



ΟΨΗ 1

ΚΛ. 1:50





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

"ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Θέμα Σχεδίου : ΕΡΓΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ	**Στάδιο Μελέτης:**	**ΟΡΙ**
	Αριθμός Σχεδίου:	**ΗΛΜ 2**
	Όνομα αρχείου:	
	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1	Γεώργιος Δελλούδος - Πολιτικός Μηχανικός
2	Χριστόδουλος Λιονάκος - Πολιτικός Μηχανικός
3	Γεώργιος Κητσιούρος - Πολιτικός Μηχανικός
4	
5	
6	

ο Ανάδοχος

Γ. ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ/νση επικοινωνίας: Μακεδονίας 20 - Τ.Κ. 64200 Δράμα/Δρυο
τηλ. 2593019113, τηλεομ: tsonnet@gmail.com

Για την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σουφλίου
Ο Επιβλέπων

ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

Σουφλί στις /12/2012

Χρύσα Παπαϊωάννου
Χημικός Μηχανικός

Αθανάσιος Γκαρίβας
Δρ. Πολ. Μηχανικός - Αρχαιολόγος