



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σουφλί, 22 Αυγούστου 2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 13666

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Γεωργίου 180  
Ταχ.Κώδικας : 68400 Σουφλί  
Πληροφορίες : Κοτσάνη Ε.  
Τηλέφωνο : 2554350130  
F A X : 2554022502  
E- Mail : kotsani@syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ  
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΚΟΙΝ:

**ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»**

Κατόπιν ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στην υπηρεσία μας από υποψήφιους αναδόχους του έργου του θέματος παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:

1. Ο προσδιορισμός των τιμών των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών της μόνωσης γίνεται με βάση της ενεργειακής αναβάθμισης που στοχεύεται να επιτευχθεί μέσω του έργου. Διευκρινίζουμε ότι η τιμή της προβλεπόμενης θερμικής αγωγιμότητας και του πάχους της μόνωσης είναι μεταβλητά, εφόσον επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος συντελεστής θερμοπερατότητας κατ' ελάχιστον, όσον αφορά το όφελος της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Διευκρινίζουμε ότι δεν υπάρχει ευελιξία στην επιλογή χρήσης διαφορετικού υλικού. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της μόνωσης ισχύουν τα ανωτέρω.

2. Διευκρινίζουμε ότι στο άρθρο 4 της μελέτης έχει γίνει η επιλογή σύνταξης σχετικού άρθρου καθώς για το συγκεκριμένο τύπο προφίλ δεν προβλέπεται άρθρο στο ΑΤΟΕ. Επίσης, έχει αποφασιστεί ο συνυπολογισμός όλων των τύπων κουφώματος που προβλέπει η μελέτη σε ένα άρθρο, καθώς υπάρχει επαρκής ανάλυση, αναλυτική προμέτρηση εργασιών και πίνακας κουφωμάτων.

3. Επίσης, για το άρθρο 4 των κουφωμάτων, διευκρινίζουμε ότι οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων που προδιαγράφονται έχουν πάχος 4-16-4 με μεμβράνη (LUMINATED), όπως αναφέρεται στην ανάλυση του άρθρου και στην τεχνική περιγραφή.

4. Διευκρινίζουμε ότι στην τιμή μονάδος της εργασίας αντικατάσταση κουφωμάτων συμπεριλαμβάνεται και το κόστος αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων κουφωμάτων, όπως περιγράφεται στην μελέτη ως αντικατάσταση και παράδοση σε άρτια και άψογη λειτουργία.

Με εντολή Δημάρχου  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΔΡ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ